

Інформація про хід виконання комплексних заходів по підготовці об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Дергачівської міської ради до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2021-2022 років

1. Про стан підготовки КНП «Дергачівська ЦЛ» Дергачівської міської ради до осінньо-зимового періоду 2021-2022 рр.

Провівши підсумки минулого опалювального сезону, проаналізувавши деякі недоліки, які мали місце під час функціонування медичних закладів в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, звернувши особливу увагу на стан покрівель, утеплення зовнішніх та внутрішніх тепломереж, вікон, дверей, підвальних приміщень, перевірили стан зливних та каналізаційних стоків, провівши весняне обстеження будівель та споруд було розроблено та затверджено «Заходи по підготовці КНП «Дергачівська ЦЛ» Дергачівської міської ради до опалювального сезону 2021-2022 років».

Наказом директора КНП затверджено штаб по підготовці до зими та графік його роботи.

Завершивши організаційні заходи було розпочато проведення підготовчих робіт. Так, було проведено чергову повірку приборів обліку та контролю, проведено перевірку опору ізоляції електрообладнання, заземлення та блискавкозахисту. Проведено промивку систем опалення. Підписані договори на проведення гідравлічних випробувань систем опалення та теплових мереж.

На ряду з виконанням планових робіт є і проблемні питання. Так, наприкінці минулого опалювального сезону, на території стаціонарного відділення виникло дві аварійні ситуації. Виявлено значне підтікання мережної води з прихованої системи опалення пологового відділення та порив трубопроводу в тепловому пункті.

На даний час завершена розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини системи опалення будівлі стаціонарного відділення КНП «Дергачівська ЦЛ» Дергачівської міської ради, Харківської області за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 23 та капітальний ремонт теплової розподільчої рамки розташованої в будівлі (літ. Г) на території стаціонарного відділення КНП «Дергачівська ЦЛ» Дергачівської міської ради, Харківської області за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 23. Проведено експертизу ПКД. Розпочата спрощена процедура закупівлі робіт по вищевказаним об'єктам будівництва.

Готовність підприємства до опалювального сезону становить 70%.

КНП «Дергачівська ЦЛ» Дергачівської міської ради буде своєчасно та якісно підготовлено до опалювального сезону 2021-2022 років.

2. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дергачівської міської ради проведено роботи по всім підпорядкованим об'єктам.

Всього 15 об'єктів:

10шт - АЗПСМ і 5 шт –ФП;

1. Газові топкові – 6 шт.

- лічильники повірені;
 - сигналізатори повірені;
 - акти перевірки димових і вентиляційних каналів в наявності;
 - технічні звіти випробування опору ізоляції, опору контурів захисного заземлення в наявності;
 - відсутні нові проекти на топкові, крім АЗПСМ смт Слатине.
2. *Централізоване опалення – 2 шт.*
- манометри повірені;
 - лічильники повірені;
 - відсутні акти гідравлічних випробувань. Пропонується провести випробування до 31 серпня 2021 року.
3. *Твердопаливні топкові -2 шт.*
- вугілля, дрова в повному обсязі;
 - акти перевірки димових і вентиляційних каналів в наявності.
4. *Електричне опалення – 3 шт.*
- лічильники повірені;
 - технічні звіти випробувань опору та ізоляції в наявності.
5. По 2-ом АЗПСМ підготовкою до опалювального періоду займається Токарівська селищна рада

2. *Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради*

До сталого функціонування закладів освіти в осінньо-зимовий період 2021-2022 р. планувалося підготувати 20 відомчих котелень (топкових), які перебувають на балансі Управління освіти, культури, молоді та спорту, із них 17 працюють на природному газі, 2 - на електроопаленні, 1 - на твердому паливі (опалювальних дровах). Станом на 20.08.2021 року підготовлено 20 котелень (топкових), тобто 100 % від плану.

Виконані заходи щодо підготовки закладів освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради до роботи в опалювальний період 2021-2022 р., а саме:

- проведено ревізію запірної арматури котелень (топкових);
- проведено послуги по технічному обслуговуванню та повірці контрольно-вимірювальних приладів та приладів обліку, а саме: манометрів у кількості 43 шт., термометрів у кількості 53 шт., сигналізаторів загазованості у кількості 18 шт., теплолічильників у кількості 2 шт., водолічильників у кількості 6 шт., газових коректорів у кількості 3 шт.;
- проведено гідравлічне випробування системи опалення та котлів у всіх закладах освіти;
- підготовлені технічні звіти по комплексним електричним випробуванням та електровимірюванням електрообладнання заземлюючих пристроїв.
- проведено перевірку та прочищення димових і вентиляційних каналів у автономних котельнях (топкових).

Особи, відповідальні за технічну експлуатацію теплових установок і мереж та безпеку системи газопостачання пройшли перевірку знань та одержали відповідні посвідчення.

Також проведені роботи щодо сталого функціонування закладів в осінньо-зимовий період 2021-2022 р., а саме:

Проведено капітальний ремонт системи опалення у КЗ «Козачолопанський ліцей» Дергачівської міської ради;

- проведено поточний ремонт теплової рамки у КЗ «Дергачівський ліцей № 3» Дергачівської міської ради та придбано і замінено тепловий лічильник
- проводиться розробка ескізного проекту з облаштування засобами дистанційної передачі даних комерційного вузла обліку газу (модему) у 4 закладах (Дергачівська початкова школа № 1 Дергачівської міської ради Харківської області, Дергачівський ЗДО комбінованого типу № 1 «Калинка» Дергачівської міської ради Харківської області, Прудянський клуб Дергачівської міської ради та Токарівський клуб Дергачівської міської ради).

Начальник відділу житлово-комунального господарства міської ради

Вікторія ТАРАНОВА